

АКТ

От 15 мая 2020г
на текущий весенний осмотр зданий и сооружений

МБОУ «Амгино -Олекминская СОШ
(наименование структурного подразделения)

Комиссия в составе: Директор школы Янковой О Ю, завхоза Ивановой Г Ю, зам директора по УЧ Соловьевой Л И, председателя профкома Степановой А С, рабочего Шараборина А В

провела текущий осмотр: **Здания основной школы**

Результаты обследования:

Двери классов имеют крен ,недостаточно закрываются, из-за перекоса стен (повело колоды).Крыльцо запасного выхода со стороны учительской имеет крен в сторону школы что приводит к недостаточному раскрытию двери. Стекла оконных рам треснуты ,местами отсутствуют вторые стекла, износ почти 80% . Освещение недостаточное из-за отсутствия ламп (перегорели).Кровля из шифера имеет дыры, сколы по всей поверхности что приводит к протеканию во время дождя. Водоотводные сооружения с крыши отсутствуют, что приводит к проникновению сточных вод под здание школы, что в свою очередь приводит к просадке здания по центру. Батареи системы отопления недостаточно прогреваются, в библиотеке холодно.

Комиссия постановила:

Требуется выравживание стен и дверных колод. Крыльцо запасного выхода требует ремонта(выравживание).Стекла требуется заменить или установить стеклопакеты. Заменить сгоревшие плафоны ,заменить местами лампы. Требуется полная замена кровли. Требуется установка системы водоотводных сооружений. Требуется промывка системы отопления в школе и установка дополнительного регистра в библиотеке.

Председатель комиссии

(подпись)



Янковой О.Ю.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии

(подпись)

Шараборин А.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Соловьева Л.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Степанова А.С.

(расшифровка подписи)

АКТ

От 15 мая 2020г
на текущий весенний осмотр зданий и сооружений

МБОУ «Амгино -Олекминская СОШ
(наименование структурного подразделения)

Комиссия в составе: Директор школы Янковой О Ю, завхоза Ивановой Г Ю, зам директора по УЧ Соловьевой Л И, председателя профкома Степановой А С, рабочего Шараборина А В

провела текущий осмотр: Здания начальной школы

Результаты обследования:

Дверь главного входа здания перекошена, плохо закрывается. Крыльцо запасного выхода со стороны учительской имеют неровности, дыры(доски прогнили). Стекла оконных рам треснуты ,местами отсутствуют вторые стекла, износ почти 100% .В столовой полы имеют крен в одну сторону, полы не ровные, из кусков ДВП. Освещение недостаточное из-за отсутствия ламп (перегорели).Кровля из шифера имеет дыры, сколы по всей поверхности что приводит к протеканию во время дождя. Водоотводные сооружения с крыши отсутствуют, что приводит к проникновению сточных вод под здание школы, что в свою очередь приводит к просадке здания по центру.

Комиссия постановила:

Требуется ремонт или замена дверей главного входа здания школы. Крыльцо запасного выхода требует ремонта(замена досок).Стекла требуется заменить или установить стеклопакеты. В столовой выровнять полы ,заменить ДВП. Заменить сгоревшие плафоны ,заменить местами лампы. Требуется полная замена кровли. Требуется установка системы водоотводных сооружений.

Председатель комиссии




(подпись)




(расшифровка подписи)


Члены комиссии




(подпись)




(расшифровка подписи)




(подпись)




(расшифровка подписи)



(подпись)



(расшифровка подписи)



АКТ

От 15 мая 2020г
на текущий весенний осмотр зданий и сооружений

МБОУ «Амгино -Олекминская СОШ
(наименование структурного подразделения)

Комиссия в составе: Директор школы Янковой О Ю, завхоза Ивановой Г Ю, зам директора по УЧ Соловьевой Л И, председателя профкома Степановой А С, рабочего Шарборина А В

провела текущий осмотр: **Спортзала**

Результаты обследования:

Освещение недостаточное, электропроводка старая. не соответствует нормам. Северная сторона стен местами продувается ,боковые стяжки (контрофасты)прогнили.

Комиссия постановила:

Требуется полная замена электропроводки. Требуется обшивка стен(утепление),замена контрофастов.

Председатель комиссии



(подпись)






(расшифровка подписи)


Члены комиссии



(подпись)




(расшифровка подписи)



(подпись)



(расшифровка подписи)



(подпись)



(расшифровка подписи)

АКТ

От 15 мая 2020г
на текущий весенний осмотр зданий и сооружений

МБОУ «Амгино -Олекминская СОШ
(наименование структурного подразделения)

Комиссия в составе: Директор школы Янковой О Ю, завхоза Ивановой Г Ю, зам директора по УЧ Соловьевой Л И, председателя профкома Степановой А С, рабочего Шараборина А В

провела текущий осмотр: **Мастерских**

Результаты обследования:

Двери запасного выхода имеют крен ,недостаточно закрываются, (перекос двери). Стекла оконных рам треснуты ,местами отсутствуют вторые стекла, износ почти 100% . Освещение над станками недостаточное из-за отсутствия ламп . Водоотводные сооружения с крыши отсутствуют.

Комиссия постановила:

Требуется выравнивание и ремонт двери. Стекла требуется заменить или установить стеклопакеты. Установить дополнительно светильники над станками . Требуется установка системы водоотводных сооружений. Требуется промывка системы отопления .

Председатель комиссии



(подпись)



(расшифровка подписи)


Члены комиссии




(подпись)



(расшифровка подписи)



(подпись)



(расшифровка подписи)



(подпись)



(расшифровка подписи)



АКТ

От 15 мая 2020г
на текущий весенний осмотр зданий и сооружений

МБОУ «Амгино -Олекминская СОШ
(наименование структурного подразделения)

Комиссия в составе: Директор школы Янковой О Ю, завхоза Ивановой Г Ю, зам директора по УЧ Соловьевой Л И, председателя профкома Степановой А С, рабочего Шараборина А В

провела текущий осмотр: **Гаража**

Результаты обследования:

Освещение недостаточное, электропроводка старая. Ворота недостаточно закрываются., имеют перекос створок ворот.


Комиссия постановила:

Требуется полная замена электропроводки. Требуется установка новых ворот (материал имеется).

Председатель комиссии



(подпись)






(расшифровка подписи)


Члены комиссии


(подпись)


(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Янкова Ольга Юрьевна

Действителен с 20.05.2021 по 20.05.2022